



TIPO ANNO NUMERO  
**Reg. PG | 2007 | 209874**  
del 09/08/2007

DS

**AI RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PREVENZIONE DELLE AZIENDE USL  
DELLA TOSCANA**

**AI RESPONSABILI DEL DIPARTIMENTO  
DI SANITÀ PUBBLICA DELLE AZIENDE USL  
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**

**AL MINISTERO DELLA SALUTE**

**AL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
TECNOLOGIE DI SICUREZZA  
ISPESL**

**ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

**ALLA COMMISSIONE SALUTE DELLE REGIONI E  
DELLE PROVINCE AUTONOME**

**AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
REGIONALE DEL LAVORO TOSCANA**

**AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE  
REGIONALE DEL LAVORO EMILIA-ROMAGNA**

**AI RESPONSABILI REGIONALI  
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL**

**ALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI REGIONALI**

**A AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**

**A SPEA - INGEGNERIA EUROPEA S.p.A.**

**A R.F.I. S.p.A.**

**A TAV S.p.A.**

**A ITALFERR S.p.A.**

**A ASTALDI S.p.A.**

**A BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO  
COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**

**A BOLOGNA PONENTE S.C. a R.L.**

**A CONSORZIO CAVET**

**A CONSORZIO SATURNO**

**A LAGARO S.C. a R.L.**

**A LOTTO 5A S.C. a R.L.**

**A METRO PARMA S.p.A.**

**A S. RUFFILLO S.C. a R.L.**

**A SOC. ITAL. CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.**

**A TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.**

**A TOTO S.p.A.**

Oggetto: **Nota Interregionale prot. n° PG/2006/1066846 del 12/12/2006 “Linee guida per la prevenzione e la protezione incendi nella costruzione delle gallerie”**  
**Errata corrige**

Nel testo della Nota Interregionale citata in oggetto, al punto 3.1.4. Materiali per l'impermeabilizzazione, è apportata la seguente correzione:

la frase:

<<I materiali per l'impermeabilizzazione (tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante) devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1>>.

viene sostituita dalla seguente:

<<I materiali per l'impermeabilizzazione (tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante) devono avere classe di reazione al fuoco *E secondo le norme armonizzate UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13501-1*>>.

Nel testo della Nota Interregionale citata in oggetto, al punto 3.1.5. Tubi di ventilazione, è apportata la seguente correzione:

la frase:

<<I tubi di ventilazione devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e devono essere di tipo antistatico nelle gallerie classificate a rischio grisù (classi 1a, 1b, 1c, 2)>>.

viene sostituita dalla seguente:

<<I tubi di ventilazione devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 *secondo il D.M. 26/06/1984* e devono essere di tipo antistatico nelle gallerie classificate a rischio grisù (classi 1a, 1b, 1c, 2)>>.

**Regione Emilia Romagna**  
**Assessorato Politiche**  
**per la Salute**

**Servizio Sanità Pubblica**  
**PIERLUIGI MACINI**

**Regione Toscana**  
**Dipartimento del Diritto alla Salute**  
**e delle Politiche di Solidarietà**

**Settore Prevenzione e Sicurezza**  
**MARCO MASI**